

Зертханалық автотрансформатордың техникалық сипаттамалары
(Лот 5)

Фазалар саны	Үш
Номиналды қуаты, ВА	30000
Ең жоғары ток (фазалық), А	40
Шығыс фазалық кернеуі, В	0-250
Шығыс желілік кернеуі, В	0-430
Шығыс кернеуінің қателігі, %	1 %-дан кем
Реттеу	Қолмен
Синусоиданың бұрмалануы	Жоқ
Жұмыс температурасының диапазоны, °С	-5 - +40
Салқындату	Пассивті
Корпус	Металл
Саны	2 дана

Жоба жетекшесі



Б. Машрапов

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Шығын DDP шарттары бойынша Павлодар қаласына ҚҚС қосылғанда көрсетілген.


Төлем мерзімі: жеткізілгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: келесімшартқа қол қойылған күнінен бастап 60 күнінен аспайды.

Техническая характеристика Лабораторного автотрансформатора
(Лот 5)

Количество фаз:	три
Номинальная мощность, ВА	30000
Максимальный ток (фазный), А	40
Выходное фазное напряжение, В	0-250
Выходное линейное напряжение, В	0-430
Погрешность выходного напряжения, %	менее 1%
Регулировка	ручная
Искажение синусоиды	отсутствует
Рабочий диапазон t°C	-5 - +40
Охлаждение	пассивное
Корпус	металл
Количество	2 шт

Руководитель проекта



Б. Машрапов

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с учетом НДС по условиям поставки DDP до города Павлодар.

Условия оплаты: после поставки.

Срок поставки: не более 60 календарных дней с момента подписания договора.