

Төмендеткіш трансформатордың техникалық сипаттамалары
(Лот 2)

Құрылымдық орындалуы	Өзекшелі
Фазалар саны	1
Орамалардың жалғану сұлбасы	Жұлдызша
Бастапқы ораманың кернеуі	220
Екінші реттік ораманың кернеуі	220-110-42-36-24-12-5
Жүктеме қуаты	0.063 кВА
Қуаты	50 Вт
Орамаларды салқындату тәсілі	Құрғақ
Орама материалы	Мыс
Саны	13

Жоба жетекшесі



Б. Машрапов

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Шығын DDP шарттары бойынша Павлодар қаласына ҚҚС қосылғанда көрсетілген.

Төлем мерзімі: жеткізілгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: келесімшартқа қол қойылған күнінен бастап 60 күнінен аспайды.

Приложение 1.1

Техническая характеристика Понижающего трансформатора (Лот 2)

Конструктивное исполнение	Стержневое
Количество фаз	1
Соединения обмоток	Звезда
Напряжение первичной обмотки	220
Напряжение вторичной обмотки	220-110-42-36-24-12-5
Мощность нагрузки	0.063 кВА
Мощность	50 Вт
Способ охлаждения обмоток	сухой
Материал обмотки	Медь
Количество	13

Руководитель проекта



Б. Машрапов

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с учетом НДС по условиям поставки DDP до города Павлодар.

Условия оплаты: после поставки.

Срок поставки: не более 60 календарных дней с момента подписания договора.