

Бағдарламаланатын логикалық контроллерге арналған қорек көзінің техникалық сипаттамалары

(Лом 2)

Шығыс параметрлері	Номиналды кернеу, В	24
	Номиналды ток, А	2,5
	Номиналды қуат, Вт	60
	Шығыс кернеуін реттеу, %	±8
	Кернеудің рұқсат етілген ауытқуы, %	±2
	Кіріс кернеуі өзгерген кездегі шығыс кернеуінің тұрақсыздығы, %	±0,5
	Шығыс тогы өзгерген кездегі шығыс кернеуінің тұрақсыздығы, %	±0,25
	Температуралық тұрақсыздық коэффициенті, %/°C	±0,015
	Шу және пульсация кернеуінің ауқымы (шыңнан шыңға дейін), мВ, артық емес	120
Кіріс параметрлері	Айнымалы токтың қоректендіру кернеуі, В	85...264
	Айнымалы ток жиілігі, Гц	45...65
	Тұрақты токтың қоректендіру кернеуі, В	110...370
	Номиналды тұтыну тогы, А, артық емес	1,25
	Іске қосу тогы, А, артық емес	36
	Номиналды жүктемедегі ПӘК, %, кем емес	85
Қорғаныс	Артық жүктемеден қорғау түрі - шығыс тогын шектеу; шығыс тогын шектеу шегі, Iном мәнінен %	104...116
	Асқын кернеуден қорғау түрі - шығыс кернеуін шектеу; шығыс кернеуін шектеу шегі, Uном мәнінен %	150
Саны		6 дана

Жоба жетекшесі



Е. Колесников

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Шығын DDP шарттары бойынша Павлодар қаласына ҚҚС қосылғанда көрсетілген.

Төлем мерзімі: жеткізілгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: келесімшартқа қол қойылған күнінен бастап 60 күнінен аспайды.

Приложение 1.1

Техническая характеристика Блока питания для программируемого логического контроллера (Лот 2)

Выходные параметры	Номинальное напряжение, В	24
	Номинальный ток, А	2,5
	Номинальная мощность, Вт	60
	Подстройка выходного напряжения, %	±8
	Допустимое отклонение напряжения, %	±2
	Нестабильность выходного напряжения от входного напряжения, %	±0,5
	Нестабильность выходного напряжения от выходного тока, %	±0,25
	Коэффициент температурной неустойчивости, %/°C	±0,015
	Размах напряжения шума и пульсаций (межпиковое), мВ, не более	120
Входные параметры	Напряжение питания переменного тока, В	85...264
	Частота переменного тока, Гц	45...65
	Напряжение питания постоянного тока, В	110...370
	Номинальный ток потребления, не более, А	1,25
	Пусковой ток, не более, А	36
	КПД при номинальной нагрузке, %, не менее	85
Защиты	Тип защиты от перегрузки – ограничение выходного тока: - порог ограничения выходного тока, % от $I_{ном}$	104...116
	Тип защиты от перенапряжения – ограничение выходного напряжения: - порог ограничения выходного напряжения, % от $U_{ном}$	150
Количество		6 шт

Руководитель проекта



Е. Колесников

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с учетом НДС по условиям поставки DDP до города Павлодар.

Условия оплаты: после поставки.

Срок поставки: не более 60 календарных дней с момента подписания договора.